



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
улица Садовая, дом 109, город Татарск, индекс 632122

тел/факс 8(38364)20763 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/545302001

от 01.08.22 № исх. 999
на № _____ от _____

МУП «Блюдчанское ЖКХ»
Чановского района

О направлении
протоколов лабораторных
исследований

Уважаемый Заказчик!

Направляем Вам протоколы исследований, измерения, выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе согласно договора № 257 от 27.06.2022г.

Наименование заказчика	№№ протоколов	Протокола получил ФИО, дата, роспись
МУП «Блюдчанское ЖКХ»	3828, 3829, 3830, 3831, 3832 от 29.07.2022	

Главный врач

Сеее

Катунина О.С.

1 экз. вернуть



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055408020845; ИНН/КПП 5408305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc_cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-83; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201, Россия, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
 Тел/факс: 8(383) 672-15-70; E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

Блохина В.А.
 29 июля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3828 от 29 июля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП "Блюдчанское ЖКХ"	
1.2	Юридический адрес *	632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная, д. 16	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная ул, д. 16	
1.4	Цель исследований	Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №257 от 27.06.2022 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	008264.СТ.26.07.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ бутылка 1,5 л	
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	25 июля 2022 г. 16:00 - 17:00	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Блюдчанское ЖКХ"; 632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная, д. 16 (р-он местонахождения: Чановский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632233, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдцы с, водопроводная колонка	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец, наименование организации*	Директор Кудрявцев Иван михайлович	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: - °C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	26 июля 2022 г.	13 Час. 30 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения: -		

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 057548				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 июля 2022 г.	14	час.	00	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	26 июля 2022 г.	Окончание:	29 июля 2022 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАВ ПЗ 5400 в св. № С-НН/27-09-2021/98103974 от 27.09.2021 до 27.09.2022; Анализатор вольтамперометрический Та-Lab Св. № С-НН/27-09-2021/98103996 от 27.09.2021 до 27.09.2022


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008264.СТ.26.07.2022	Питьевая вода				
	Запах 20 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	13,6±2,7	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,61±0,12	≤ 1,5	мг/дмЗ	ГОСТ Р 57164-2016
	Перманганатная окисляемость	3,68±0,36	≤ 5,0	мгО2/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Кадмий	<0,0002	≤ 0,001	мг/дмЗ	МУ 31-03/04
	Медь	<0,0006	≤ 1,0	мг/дмЗ	МУ 31-03/04
	Свинец	<0,0002	≤ 0,01	мг/дмЗ	МУ 31-03/04
	Цинк	<0,0005	≤ 1,0	мг/дмЗ	МУ 31-03/04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)


(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055408020845; ИНН/КПП 5408305556/540801001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-98; E-mail: ilc_cgnsso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201, Россия, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
 Тел/факс: 8(383) 672-15-70; E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

Блохина В.А.

29 июля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3829 от 29 июля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП "Блюдчанское ЖКХ"	
1.2	Юридический адрес *	632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная, д. 16	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности *	632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная ул, д. 16	
1.4	Цель исследований	Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №257 от 27.06.2022 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	008267.СТ.26.07.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ бутыл 1,5 л	
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	25 июля 2022 г. 16:00 - 17:00	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Блюдчанское ЖКХ"; 632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная, д. 16 (р-он местонахождения: Чановский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632233, Новосибирская область, Чановский р-н, Черниговка д, водопроводная колонка	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец, наименование организации*	Директор Кудрявцев Иван михайлович	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: - °С
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	26 июля 2022 г.	13 Час. 30 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения:		

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109			
Номер направления:	ПЗ 057549			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 июля 2022 г.	14	час.	00 мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	26 июля 2022 г.	Окончание:	29 июля 2022 г.

Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАБ ПЗ 5400 В Св. № С-НН/27-09-2021/98103974 от 27.09.2021 до 27.09.2022; Анализатор вольтамперометрический Та-Lab Св. № С-НН/27-09-2021/98103996 от 27.09.2021 до 27.09.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008267.СТ.26.07.2022	Питьевая вода				
	Запах 20 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	9,4±2,8	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,58	≤ 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
	Перманганатная окисляемость	3,52±0,35	≤ 5,0	мгО ₂ /л	ГОСТ Р 55684-2013
	Кадмий	<0,0002	≤ 0,001	мг/дм ³	МУ 31-03/04
	Медь	<0,0006	≤ 1,0	мг/дм ³	МУ 31-03/04
	Свинец	<0,0002	≤ 0,01	мг/дм ³	МУ 31-03/04
	Цинк	<0,0005	≤ 1,0	мг/дм ³	МУ 31-03/04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Медицинский статистик
 (должность)



 (подпись)

 С.А. Приходько
 (ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 78681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305558/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc_cgns@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201, Россия, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
 Тел/факс: 8(383) 672-15-70; E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

Блохина В.А.

29 июля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3830 от 29 июля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП "Блюдчанское ЖХХ"	
1.2	Юридический адрес *	632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная, д. 16	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная ул, д. 16	
1.4	Цель исследований	Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №257 от 27.06.2022 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	008270.СТ.26.07.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ бутыл ь 1,5 л	
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	25 июля 2022 г. 16:00 - 17:00	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Блюдчанское ЖХХ"; 632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная, д. 16 (р-он местонахождения: Чановский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Юрки п, водопроводная колонка	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Директор Кудрявцев Иван михайлович	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: - °С
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	26 июля 2022 г. 13	Час. 30 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения:		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 057550				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 июля 2022 г.	14	час.	00	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	26 июля 2022 г.	Окончание:	29 июля 2022 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАВ ПЗ 5400 В Св. № С-НН/27-09-2021/98103974 от 27.09.2021 до 27.09.2022; Анализатор вольтамперометрический Та-Lab Св. № С-НН/27-09-2021/98103996 от 27.09.2021 до 27.09.2022					


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008270.СТ.26.07.2022	Питьевая вода				
	Запах 20 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	12,3±2,4	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,58	≤ 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
	Перманганатная окисляемость	3,84±0,38	≤ 5,0	мгО ₂ /л	ГОСТ Р 55684-2013
	Кадмий	<0,0002	≤ 0,001	мг/дм ³	МУ 31-03/04
	Медь	<0,0006	≤ 1,0	мг/дм ³	МУ 31-03/04
	Свинец	<0,0002	≤ 0,01	мг/дм ³	МУ 31-03/04
	Цинк	<0,0005	≤ 1,0	мг/дм ³	МУ 31-03/04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)


(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5408305556/540801001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnlo@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201, Россия, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
 Тел/факс: 8(383) 672-15-70; E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного лабораторного центра

В.А. Блохина
 29 июля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3831 от 29 июля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование *	МУП "Блюдчанское ЖИХ"
1.2	Юридический адрес *	632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная, д. 16
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная ул, д. 16
1.4	Цель исследований	Производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №257 от 27.06.2022 г.
2	Сведения об образце:	
2.1	Код образца	008271.СТ.26.07.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ бутыль 1,5 л
2.7	Объем партии *	-
		Спецмарка* -
2.8	Объем (количество) образца*	1x1,5
		Ед. изм. л
2.9	Дата и время отбора*	25 июля 2022 г. 16:00 - 17:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Блюдчанское ЖИХ"; 632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная, д. 16 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632231, Новосибирская область, Чановский р-н, Новофелкино д, водопроводная колонка
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Директор Кудрявцев Иван михайлович
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник
		Температура*:
		- °C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	26 июля 2022 г. 13 Час. 30 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21
3	Дополнительные сведения:	
	-	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109			
Номер направления:	ПЗ 057551			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 июля 2022 г.	14	час.	00 мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	26 июля 2022 г.	Окончание:	29 июля 2022 г.
Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАВ ПЭ 5400 В св. № С-НН/27-09-2021/98103974 от 27.09.2021 до 27.09.2022; Анализатор вольтамперометрический Та-Lab Св. № С-НН/27-09-2021/98103996 от 27.09.2021 до 27.09.2022				


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008271.СТ.26.07.2022	Питьевая вода				
	Запах 20 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	33,9±6,8	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	2,89±0,58	≤ 1,5	мг/лмЗ	ГОСТ Р 57164-2016
	Перманганатная окисляемость	3,36±0,33	≤ 5,0	мгО2/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Кадмий	<0,0002	≤ 0,001	мг/лмЗ	МУ 31-03/04
	Медь	<0,0006	≤ 1,0	мг/лмЗ	МУ 31-03/04
	Свинец	<0,0002	≤ 0,01	мг/лмЗ	МУ 31-03/04
	Цинк	<0,0005	≤ 1,0	мг/лмЗ	МУ 31-03/04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Медицинский статистик
 (должность)



 (подпись)

 С.А. Приходько
 (ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в
 Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilo_cgnsso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201, Россия, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
 Тел/факс: 8(383) 672-15-70; E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного
 центра

Блохина В.А.

29 июля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3832 от 29 июля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП "Блюдчанское ЖКО"	
1.2	Юридический адрес *	632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная, д. 16	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная ул, д. 16	
1.4	Цель исследований	Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №257 от 27.06.2022 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	008272.СТ.26.07.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ бутыль 1,5 л	
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	25 июля 2022 г. 16:00 - 17:00	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Блюдчанское ЖКО"; 632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, Центральная, д. 16 (р-он местонахождения: Чановский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632230, Новосибирская область, Чановский р-н, Блюдчанское с, водопроводная колонка	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Директор Кудрявцев Иван михайлович	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: - °C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	26 июля 2022 г. 13	Час. 30 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения:		

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 057553				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	26 июля 2022 г.	14	час.	00	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	26 июля 2022 г.	Окончание:	29 июля 2022 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАВ ПЗ 5400 в Св. № С-НН/27-09-2021/98103974 от 27.09.2021 до 27.09.2022; Анализатор вольтамперометрический Та-Lab Св. № С-НН/27-09-2021/98103996 от 27.09.2021 до 27.09.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008272.СТ.26.07.2022	Питьевая вода				
	Запах 20 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	9,9±2,9	≤ 20,0	градус	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,58	≤ 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
	Перманганатная окисляемость	3,68±0,36	≤ 5,0	мгО ₂ /л	ГОСТ Р 55684-2013
	Мышьяк	<0,002	≤ 0,01	мг/дм ³	МУ 31-09/04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)

(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА